Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle
(Arrêté ministériel du 26-12-1958 Modifié)

cofrac ESSAIS
Accréditation n°1-6099
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Affiché et publié du 18/08/26 au
Offwiller, le 17/08/2026
Le ~~Maire~~,
Président,
Patricia HILT

SYNDICAT DES EAUX * Siège : MAIRIE d'OFFWILLER 67340 * OFFWILLER et ENVIRONS

Laboratoire d'analyse

Rapport d'analyse N° 2026EP002537-0

Edité le : 03/08/2026 Page 1 sur 2

REINHART Laure
SDEA
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
SCHILTIGHEIM
BP 10020
67013 STRASBOURG

Identification dossier : EP2607.29
Identification échantillon : **2026EP002537**
Nature : Eau de consommation

Périmètre : SYNDICAT DES EAUX D'OFFWILLER ET ENVIRONS
Point de prélèvement : RESEAU BISCHHOLTZ(670000000552)
Adresse du prélèvement : 21 Rue principale, cuisine , mitigeur
Type de contrôle : Autocontrôle programmé
Prélevé par : *Loïc BLETTERER (laboratoire), le 29/07/2026 à 11 h 15
Echantillonnage : FD T90-520
Type de prélèvement : Robinet
Flambage : ☑
Réceptionné le : 29/07/2026 à 14 h 20
Température à réception : 3.1 °C
Date de début d'analyse : 29/07/2026 à 14 h 20

Mesures sur le terrain

COFRAC	Paramètres analytiques	Résultats	Unité	Méthodes	Références	Limites de qualité	Références de qualité
*	pH in situ (mesure instantanée)	8,0	pH	Potentiométrie	*NF EN ISO 10523*		≥6,5 ≤9
*	Température de l'eau in situ (mesure instantanée)	15,6	°C	Méthode à la sonde	*Méthode interne IT-PR05D-1037*		≤25
*	Conductivité in situ 25°C (mesure instantanée)	177	µS/cm	Méthode à la sonde	*NF EN 27888*		≥200 ≤1100

Validé techniquement par Damien STEINER, le 30/07/2026

Analyses microbiologiques

*	Bactéries coliformes	<1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 : 2000*		0
*	Escherichia coli	<1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 : 2000*	0	
*	Entérocoques intestinaux	<1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0	
*	Micro-organismes aérobies revivifiables à 36°C (44±4) h	<1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*		variation d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle
*	Micro-organismes aérobies revivifiables à 22°C (68±4) h	12	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*		variation d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle

Validé techniquement par Damien STEINER, le 01/08/2026

Identification échantillon : 2026EP002537

* identifie les seules prestations (prélèvement, analyse, déclaration de conformité) couvertes par l'accréditation Cofrac.

Le rapport établi ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.
< indique que le résultat est inférieur à la limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques. < signifie non détecté dans le cas des analyses microbiologiques. n.m. : valeur non mesurée. n.a. : non applicable.
(st) identifie les prestations réalisées en sous-traitance.
(c) informations données par le client.
Le rapport se substitue à tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Il comporte 2 page(s). Le laboratoire ne s'engage que pour les prestations qu'il a faites.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous forme de fac similé photographique intégral. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes, sont disponibles sur demande.

Déclaration de conformité (*) : Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, et l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, pour les paramètres analysés. Eau cependant non conforme aux références de qualité en raison d'une conductivité inférieure à 200 µS/cm.

Observation : Limites et/ou références : Décret 2022-1720, du 29/12/2022-Eau de consommation.

La déclaration de conformité, lorsqu'elle existe, ne tient pas compte de l'incertitude. Elle n'est accréditée que si elle repose sur des résultats entièrement accrédités.

Les limites de qualité correspondent aux limites maximales admissibles que les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas dépasser. Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau.

Approuvé par Nathalie CAILLE,
Responsable de service
le 03/08/2026

Espace Européen de l'Entreprise - Schiltigheim - CS 10 020 - 67 013 Strasbourg CEDEX
tél : 03 88 19 29 19 - fax : 03 88 81 18 91
www.sdea.fr